

643-04/4/2006. számú

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Ezt a tanúsítványt a
Szent István Egyetem Ybl
Miklós Műszaki Főiskolai
Kar Tűzvédelmi és Bizton-
ságtechnikai Intézete a
15/2004. (V. 21.) BM rende-
let, valamint a Magyar Köz-
társaság Belügyminisztere
1-A/610/2005. számú Kijelö-
lési Okiratában foglaltak
alapján adta ki.

Megbízó: Promatt Elektronika Kft.
1116 Budapest, Hauszmann A. u. 9-11.

A tanúsítvány tárgya: System Sensor Europe gyártmá-
nyú, 5251EM, 5251REM és 5251
HTEM típusú intelligens hőérzé-
kelők tűzvédelmi megfelelősége

A tanúsítvány érvényessége: 2011. 06. 29.

A tanúsított termék fő jellemzői:

Gyártó: System Sensor Europe Ltd.
(Pittway Tecnologica Spa, Via Caboto
19/3, I-34147 Trieste, Italy)

Típus: 5251 EM analóg maximál hőérzékelő
5251 REM analóg hőseb. és max. hőérzékelő
5251 HTEM max. hőérz., magas hőmérsékletre

Megnevezés: Címezhető, analóg hőérzékelők, küszöb-
hőmérséklet és hősebesség detektálására,
továbbá magas környezeti hőmérsékletre

A fenti termékeket az EN 54-5 szabvány, valamint a tűz-
védelmi megfelelőség szempontjából megvizsgáltuk, és a
melléklet szerint megfelelőnek minősítettük.

A gyártmányok megfelelősége – változatlan műszaki
kivitel esetén – az érvényességi időn belül áll fenn.

B u d a p e s t , 2006. június 30.

Szent István Egyetem
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet
1146 Budapest, Thököly út 67.
1442 Budapest, Thököly út 67.
Dr. Beda László PhD
főiskolai tanár, intézetigazgató,
cégszerű aláírás

A tanúsítvány 2 eredeti példányban készült. Ez a 2. számú példány

A tanúsítvány a megrendelő tulajdona. Más (reklám, hirdetés, stb.) célra felhasználni, harmadik személynek kiadni csak a megrendelő tudtával és írásbeli hozzájárulásával szabad! Csak a maga egészében, teljes terjedelmében és változatlan formában másolható!

1. sz. melléklet: 643-04/4/2006 T. számú vizsgálati jegyzőkönyv (5 old.)